

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«04» апреля 2018 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ТКУ «Социальный кризис для детей и подростков 2.0. Семейновский» 2 Семейнов, д. Шидовская, ул. Церковная, д. 63
(наименование и адрес объекта защиты)

эксплуатируемом ТКУ «Социальный кризис для детей и подростков 2.0 Семейнов»
(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 14 час. 00 мин., окончание в 16 час. 00 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости 2;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 17 / 4 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 21 / 21 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): имеется / имеется;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): имеется / исправна;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие/исправность) имеется / не исправна;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): имеется / исправна;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов / соответствие нормам) 4 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается/не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: имеются;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): имеется / исправно;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): имеется / исправна;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 4 / исправно / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество/исправность/достаточность): 7 / исправно / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество/исправность/достаточность) 16 / исправно / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

Система обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны находится в неисправном состоянии. Основание: п. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана

2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) передано;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) применялись;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) проведены;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 38 / 17 / 21;
8. Время обнаружения пожара в 14 час. 15 мин.
9. Время окончания эвакуации в 14 час. 18 мин.
10. Общее время эвакуации 3 мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные

Внезапную (ночную) проверку проводили:

М.И.О. директора Объекта
Владимир Владимирович

(Должность, ФИО представителя объекта,
органа управления - учредителя)

(подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Одновременно ОИД по г.о. Семановский
Капитан внутренней службы Безруков А.В.
Заместитель начальника 115-пч 28-го отк Божов А.П.

(Должность, звание, ФИО)

(подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.